



Datum
2025-02-25

Ärendenr
MSB 2024-16244

Ert datum
2024-11-28

Er referens
LI2024/00880

RB-BR
Stefan Särdaqvist
010-240 36 44
stefan.sardqvist@msb.se

Regeringskansliet
Landsbyggs- och infrastrukturdepartementet
li.remiss@regeringskansliet.se

Remissvar rörande promemorian En snabbare utbyggnad av häkten och anstalter (Ds 2024:25)

I remissen föreslås som Plan- och bygglagen (PBL) 16 kap. 13 c § att ”Om brottsligheten ökar i en sådan omfattning att det finns en påtaglig risk för att Kriminalvården inte kan eller väntas kunna i tid bereda fängelsedömda plats i anstalt eller häktade plats i häkte på grund av att platserna i befintliga anstalts- och häkteslokaler inte längre räcker till, och om det behövs för att nödvändiga åtgärder snabbt ska kunna vidtas för att komma till rätta med platsbristen, får regeringen meddela föreskrifter om tidsbegränsade undantag från...”

Sedan anges ett antal paragrafer ur PBL. Bland dessa återfinns:

- 2 kap 6 § som bland annat innebär att byggnadsverk ska utformas lämpligt med hänsyn till skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser.
- 8 kap 9 § som bland annat anger att tomten ska ordnas så att kravet på framkomlighet för utryckningsfordon tillgodoses, men också att risken för olycksfall begränsas.

MSB bedömer inte att det är lämpligt att medge undantag från dessa säkerhetskrav. Befintliga undantag i PBL 16 kap. 13, 13 a och 13 b §§ behandlar byggnader avsedda för frivilliga befolkningsströmmar. I förslaget handlar det i stället om personer som samhället tvingar att vistas i en byggnad. Detta innebär en grundläggande skillnad eftersom samhället har ett särskilt ansvar för säkerheten i verksamheter där personer är inlåsta. De vistas inte där frivilligt och kan därmed inte själva påverka sin riskmiljö.

MSB anser därför att föreslagna undantag inte bör omfatta Plan- och bygglagens regler om brandskydd och skydd mot olyckor eller framkomlighet för utryckningsfordon.

I övrigt har MSB inga synpunkter på förslaget.

I detta ärende har överdirektör Anna Starbrink beslutat. Stefan Särdaqvist, tekn. dr., har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschef Cecilia Looström och enhetschef Marcus Vilhelmson deltagit.

Anna Starbrink

Stefan Särdaqvist