

Infrastrukturdepartementet

I2021/02108

Till: i.remissvar@regeringskansliet.seKopia: sandra.lennander@regeringskansliet.se

Riksbyggens synpunkter på remiss av fjärrkyleförordning, förordning om energimätning i byggnader och förordning om ändring i fjärrvärmeförordningen (2008:526)

Riksbyggen tillstyrker förslaget till förordning om ändring i fjärrvärmeförordningen, med nedanstående kommentar. Riksbyggen tillstyrker förslaget om Fjärrkyleförordning. Riksbyggen tillstyrker förslaget om Förordning om energimätning i byggnader, med nedanstående kommentar:

Fjärrvärmeförordning – förtydliga begreppet energiprestanda

Riksbyggen vill uppmärksamma att det finns risk för sammanblandning av begreppet energiprestanda som används i fjärrvärmeförordningen med den energiprestanda som används för att mäta energianvändningen i Boverkets byggregler samt Lag om energideklaration för byggnader.

Energimätning i byggnader

Riksbyggen anser att förordningen behöver bli tydligare när det gäller undantaget om system för mätning, framför allt när det gäller värmekostnadsfördelare. Dessa ska inte behöva installeras om det inte är proportionellt i förhållande till de möjliga energibesparingar som kan uppnås. Riksbyggen föreslår därför att 6 § stryks då den är otydlig. Det är t ex aldrig kostnadseffektivt att installera värmekostnadsfördelare i byggnader som inte har övertemperaturer. I dessa byggnader är det aldrig kostnadseffektivt att installera system för mätning och debitering av värme.

Mari-Louise Persson

Miljö- och energichef, Riksbyggen

Tfn: 08-698 41 74

e-post: Mari-Louise.Persson@riksbyggen.se

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.