

## Remissyttrande Infrastrukturdepartementet

# Förordningen energimätning i byggnader

## Sveriges Allmännyttas synpunkter

Sveriges Allmännyttas medlemmars erfarenheter av att införa individuell mätning och debitering (IMD) av värme är att det inte ger någon energibesparing samt att det är mycket svårt att få till en rimlig kostnadsfördelning mellan hyresgästerna. Det är därför viktigt att regelverket om energimätning i byggnader även fortsättningsvis ger möjligheter att undanta installation av IMD värme till förmån för bra energieffektiviseringsåtgärder. Vidare anser Sveriges Allmännytta att det är viktigt att Boverket tar hänsyn till dessa erfarenheter i framtida analyser kring teknisk genomförbarhet och kostnadseffektivitet.

Sveriges Allmännytta anser att förordningen är otydlig när det gäller undantaget om IMD framför allt gällande värmekostnadsfördelare. Sveriges Allmännytta anser att värmekostnadsfördelare inte ska behöva installeras om det inte är kostnadseffektivt. Således bör artikel 6 i förordningen tas bort. Det är t ex inte kostnadseffektivt att installera värmekostnadsfördelare i byggnader som inte har övertemperaturer. I dessa byggnader finns ingen energi att spara genom mätarinstallationer.

Stockholm den 2021-10-12

Jonas Högset  
Fastighets- och hållbarhetschef

**SVERIGES ALLMÄNNYTTA**

---

Besöksadress Drottninggatan 29  
Box 474, 101 29 Stockholm  
Tel 08-406 55 00

Org. nr 802000-1189, Styrelsens säte Stockholm  
Plusgiro 92 84 72-0, Bankgiro 5887-5444  
[sverigesallmannytta.se](http://sverigesallmannytta.se)