



Handläggare
David Zetterman
08-535 364 94
David.Zetterman@huddinge.se

Regeringskansliet
Magnus Moreau / Departementsråd

Remissyttrande i ärende om uppdrag att utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn

Beslut

Bygglövs- och tillsynsnämnden beslutar att lämna nedanstående remissyttrande till Miljödepartementet.

Delegaten har enligt punkt A 6.1.2 i gällande delegationsordning rätt att för nämndens räkning fatta beslut.

Ärendet

Miljödepartementet har begärt att Huddinge kommun yttrar sig om skrivelsen "Uppdrag att utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn".

Miljödepartementet har begärt svar från bygglövs- och tillsynsnämnden senast den 21 december 2022.

Bygglövs- och tillsynsnämndens yttrande

Bygglövs- och tillsynsnämnden ställer sig positiva till förslaget om införd anmälningsskyldighet för kyltorn i 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Förslaget skulle ge bättre förutsättningar att identifiera kyltornen vilket gynnar smittspårning och tillsyn samt innebär ett utökat ansvar för de verksamheter som innehar kyltorn.

Bygglövs- och tillsynsnämnden vill upplysa om att det används olika numerus i definitionen i avsnitt 4.3 och i författningsförslaget i avsnitt 9.1. I definitionen står det "med kyltorn menas en anläggning", medan det i författningsförslaget samt i många andra delar av skrivelsen står "ett kyltorn". Detta gör att det är otydligt om det för varje kyltorn krävs en anmälan eller om det räcker med ett anmälningsskydd per anläggning med kyltorn. Huddinge kommuns erfarenhet från inventering och tillsyn av kyltorn är att anläggningar ofta har fler än ett kyltorn kopplat till ett eller flera system. De typer av verksamheter som idag omfattas av 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd benämns inte i singularis i förordningen, något liknande kanske kunde vara lämpligt även i detta fall.

Bygglovs- och tillsynsnämnden föreslår därför att författningsförslaget bör förtydligas så att det framgår att det är verksamheter med kyltorn som ska anmälas och inte varje individuellt kyltorn, likt den definition som används i Norge. Relaterat till detta bör det även klargöras huruvida en utbyggnad av befintlig anläggning med ett eller flera kyltorn ska kräva en ny anmälan eller om det är att betrakta som en förändring av nuvarande verksamhet.

Bygglovs- och tillsynsnämnden vill också upplysa om att det inte framgår hur anmälningsförfarandet ska gå till för mobila kyltorn. I och med detta kan det finnas en risk att tolkningen av om de ska vara anmälda i kommunen där uthyrningsföretaget har sin verksamhet baserad eller om det krävs en anmälan i den kommun där kyltornet för tillfället är placerad. Relaterat till detta kan det även uppstå oklarheter kring vilken aktör som är att betrakta som verksamhetsutövare och därmed ansvarig för kyltornsanläggningen. Detta kan i sin tur leda till att dessa anläggningar inte uppmärksammas, vilket kan försvåra exempelvis smittspårning. Bygglovs- och tillsynsnämnden uppmanar därför att detta klargörs på ett nationellt plan, till exempel i en vägledning.

Bygglovs- och tillsynsnämnden vill vidare upplysa om att undantaget från anmälningsplikten i 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för redan anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter kan medföra att de kyltorn som finns på dessa verksamheter missas eller inte får samma kontinuerligt kvalitativa tillsyn. Ett av syftena med anmälningsplikten är att se till att verksamhetsutövaren sköter sin anläggning, dels genom anmälningsförfarandet men även med en koncentrerad tillsyn på just kyltornsanläggningen. För framförallt de idag redan tillståndspliktiga verksamheterna kan tillsynen också begränsas med anledning av befintliga tillstånd, vilket också konstateras i avsnitt 5.2.2 i skrivelsen. I avsnitt 9.2.2 konstateras också att vissa kyltorn faller utanför anmälningsplikt och prövning, men att de ändå bör vara kända av tillsynsmyndigheten. Bygglovs- och tillsynsnämnden bedömer att detta potentiellt kan innebära att tillsynen riskerar att bli bristfällig, såväl som att det kan försvåra smittspårningsutredningar. En alternativ utformning av undantaget skulle kunna vara att det enbart avser sådana kyltornsanläggningar som redan prövats i tillståndet eller anmälan.

Vidare anser bygglovs- och tillsynsnämnden att det ur ett smittspårningsperspektiv vore fördelaktigt med ett nationellt eller regionalt register över kyltornsanläggningarna, som omnämns under avsnitt 11.2 i skrivelsen. Kunskap om angränsande kommuners kyltorn skulle minska kontaktvägarna och underlätta smittspårningsarbetet. Ett gemensamt register skulle även bidra till en ökad kunskapsspridning över vilka typer av verksamheter som har kyltorn.

BYGGLOVS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN

Sändlista:

Miljödepartementet, m.remissvar@regeringskansliet.se

Kopia, m.me@regeringskansliet.se