

Miljödepartementet
m.remissvar@regeringskansliet.se
m.me@regeringskansliet.se

Diarienummer:
M2022/01477

2022-12-19

Yttrande om Naturvårdsverkets skrivelse ”Uppdrag att utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn” (M2022/01477)

Kurita Sverige AB har tagit del av och getts möjlighet att inkomma med synpunkter på Naturvårdsverkets ovan nämnda skrivelse. Vi är mycket positivt inställda till att det i Sverige skapas tydligare krav och riktlinjer för att förebygga och förhindra spridning av legionellabakterier från kyltorn. Vi har valt att inte kommentera enskilda avsnitt utan våra synpunkter och kommentarer är mer generella.

Inventering av kyltorn

Vid lokalisering av kyltorn föreslås att både kommunala instanser och företag som är verksamma inom branschen används för att inventera befintliga kyltorn.

Egenkontroll och tillsyn

Den biologiska belastningen på ett kyltorn varierar mycket under året beroende på naturliga processer såsom blomning och vindstyrkor, så provtagningskrav bör ta hänsyn till detta. Vår rekommendation är att krav på åtminstone fyra provtagningar enligt standardmetod per år införs. Som komplement kan provtagning med hjälp av förenklade metoder ske mer frekvent för att påvisa att tillräckliga åtgärder är gjorda för att förhindra spridning av legionellabakterier till omgivningen.

Avgifter och böter

En miljösanktionsavgift bör vara av en storlek som gör att verksamhetsutövaren rapporterar innehav och sköter vattenbehandling för att förhindra och kontrollera uppkomst och spridning av legionellabakterier i kyltorn.

Informationsspridning av nya krav

Kurita Sverige AB och andra företag som utför vattenbehandling har möjlighet att informera kunder som är innehavare av kyltorn om att nya krav införts.

Dagens situation

Det är viktigt att poängtera att många företag sköter vattenbehandling och kontroll helt i linje med föreslagna riktlinjer. Det finns även företag som ignorerar riskerna och har helt obehandlade kyltorn utan kontroll av legionella. Det är av yttersta vikt att krav och sanktionsavgifter samt även straff vid spridning är tillräckliga och tydliga.

Med vänlig hälsning

Robert Holm
VD

Kurita Sverige AB

19 december 2022