



Miljödepartementet
m.remissvar@regeringskansliet.se

Yttrande över skrivelse Uppdrag att utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn

Er beteckning: M2022/01477

För att minska risken för legionellasmitta från kyltorn föreslås krav på en anmälningsskyldighet genom en ny bestämmelse om anmälningsskyldighet i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

Utredningen lyfter även förslag på kompletterande åtgärder:

- Riktad information till tillsynsmyndigheter och andra berörda för att uppmärksamma lagändringen och vad den innebär.
- Tillsynsvägledning för att motverka och förebygga smittspridning av legionellabakterier.
- Krav på rapportering av kyltorn i föreskrifterna om miljörapport (NFS 2016:8).

Länsstyrelsen tillstyrker förslagen i remissen. Det saknas en samlad bild över antalet kyltorn i länet och föreslagna ändringar bedöms därmed som lämpliga.

Effekten på länsstyrelsens arbete genom förändringen bedöms som liten, däremot påverkas kommunerna genom behov av rutiner för anmälningar om kyltorn och tid för handläggning av anmälan samt tillsyn. För att mindre kommuner ska klara av att prioritera uppgiften bedöms det som viktigt att tydlig tillsynsvägledning med mallar och infoblad för handläggning av anmälan samt tas fram.

Det föreslås att en miljösanktionsavgift på mellan 3000 – 5000 kr bör inrättas, vilket bedöms som ett rimligt belopp som även överensstämmer med liknande överträdelser som ex. installation av aggregat med köldmedier.

I förslaget anges det inte vilken typ av information om kyltorn som ska finnas med i miljörapporten vilket bör tydliggöras så storlek och placering av kyltorn framkommer eftersom det är uppgifter som kan påverka behovet av tillsyn.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av länsöverdirektör Ola Melin med miljöhandläggare Frida Petersen som föredragande.