



Datum

Yttrande

Adress

August Palms Plats 1

Diarienummer

STK-2022-1235

Till

Miljödepartementet

Remiss från Miljödepartementet - Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn**M2022/01477****Sammanfattning**

Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn. Kyltorn kan, särskilt vid bristfällig skötsel, orsaka sjukdomsutbrott orsakade av legionellabakterier. Befintlig lagstiftning bedöms inte vara ändamålsenlig eftersom många kyltorn finns inom verksamheter som vare sig är anmälnings- eller tillståndspliktiga och därför inte finns registrerade hos tillsynsmyndigheterna. Därför föreslås ett införande av anmälningsplikt av kyltorn i förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Malmö stad ser positivt på förslaget som innebär att kommunala tillsynsmyndigheter får kännedom om var kyltorn är belägna samt vem som är verksamhetsutövare vilket underlättar vid förebyggande tillsyn och vid smittspårning. I beredningen av ärendet har Miljönämndens yttrande inhämtats.

Yttrande

Malmö stad ser positivt på förslaget om ny bestämmelse om anmälningsplikt i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Ett införande om anmälningsplikt av kyltorn skulle innebära att tillsynsmyndigheterna får kännedom om var kyltorn är belägna samt vem som är verksamhetsutövare. Tillsynsmyndigheterna kan därmed bedriva förebyggande tillsyn för att minska risken för olägenhet för människors hälsa i form av att legionellabakterier sprids från kyltorn. Ett införande om anmälningsplikt skulle även underlätta för smittspårning vid utbrott av legionella.

Malmö stad ser positivt på att inkludera en definition av vad som menas med ett kyltorn i bestämmelsen om anmälningsplikt för att tydliggöra vilken typ av anordning som omfattas av anmälningsplikt eller ej. Malmö stad ser även positivt på att tillsynsvägledning tas fram och menar att det är av vikt att detta sker så snart som möjligt oavsett om det beslutas om en ny anmälningsplikt eller inte. Detta då det i nuläget finns anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter registrerade hos tillsynsmyndigheterna där kyltorn ingår.

Svårigheterna med att utföra inventeringar av kyltorn som nämns i Naturvårdsverkets och Folkhälsomyndighetens redovisning visar på brist på information om var kyltorn skulle tänkas vara belägna och vilka typer av verksamheter som använder sig av kyltorn. Malmö stad ser en risk i att information om ny anmälningsplikt inte når ut till alla berörda. Det finns även erfarenhet av att verksamheter som omfattas av anmälningsplikt inte följer denna bestämmelse. Det vore därför önskvärt med stöd från vägledande myndigheter för att nå ut till relevanta målgrupper, samt med ett förtydligande av kommunernas roll och prioritering i att undersöka om alla berörda anmält sig genom att arbeta med uppsökande tillsyn. Att kyltorn som är en del av anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) inte omfattas av den föreslagna bestämmelsen om anmälningsplikt kan innebära en risk. Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten föreslår dock en kompletterande åtgärd om rapporteringskrav för tillståndspliktiga verksamheter och kan minimera denna risk till viss del, vilket Malmö stad ser positivt på. Genom rapporteringskrav får tillsynsmyndigheterna kännedom om vilka tillståndspliktiga verksamheter som har kyltorn vilket underlättar vid förebyggande tillsyn och vid smittspårning. Det är dock av vikt att tillsyn av kyltorn och dess egenkontroll på dessa verksamheter prioriteras och hanteras likvärdigt i alla kommuner, därför är Malmö stad positiv till kompletterande åtgärder som tillsynsvägledning.

För de verksamheter som är anmälningspliktiga enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) saknas konkreta förslag på rapportering eller registrering av eventuella kyltorn inom verksamheterna. Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten bedömer dock att dessa verksamheter är kända av tillsynsmyndigheterna. Men i dagsläget bedriver endast ett fåtal kommuner och runt hälften av länsstyrelsen tillsyn av kyltorn. Anledningen till detta tros vara att det saknas tydliga krav på att denna typ av verksamhet skall rapportera in eller ange om de har kyltorn vid anmälan och inte heller krav på att detta ska kontrolleras vid tillsyn. Här föreligger en risk då vissa av dessa verksamheter är små och ofta inte har kunskap om risker med tillväxt och spridning av legionellabakterier från kyltorn. Malmö stads förhoppning är att det ställs striktare krav om att befintliga samt kommande anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) ska rapportera om de har kyltorn samt att tillsyn av kyltorn på dessa verksamheter ska bedrivas. På så sätt kan fler kyltorn lokaliseras och risken för olägenhet för människors hälsa genom spridning av legionellabakterier minimeras.

Malmö stad vill slutligen framföra att alla verksamheter som har ett kyltorn skall ha samma krav om såväl registrering i någon form som om egenkontroll, oavsett om kyltornet ingår i en redan anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet (enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)) eller en verksamhet som i och med förslaget skulle bli anmälningspliktig enligt förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Ordförande

.....
Karin Stjernfeldt Jammeh
.....

Sekreterare

.....
Pernilla Mesch
.....