

Miljödepartementet

Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av uppdraget att utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn

Miljösamverkan Stockholms län tackar för möjligheten att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets redovisning av Uppdrag att utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn.

Miljösamverkan Stockholms län (MSL) tillstyrker förslaget med nedanstående synpunkter. Dessa överensstämmer med Stockholms stads synpunkter, som är en part i Miljösamverkan Stockholms län.

Ansvarsfördelning

Arbetsmiljöverket har påpekat att det kan vara svårt att avgöra om det är fastighetsägaren eller en inhyrd verksamhet som är verksamhetsansvarig för kyltornet. Liknande synpunkter har framförts från branschorganisationen Fastighetsägarna som representerar fastighetsägarna. Övriga branschorganisationer bedömer att det inte är något problem. Utredningen har bedömt att det som huvudregel är fastighetsägaren som ansvarar för ett kyltorn. MSL anser att man vid oklara fall bör kunna göra motsvarande bedömning som görs avseende köldmedieanläggningar när det gäller att fastställa vem som ansvarar, fastighetsägaren eller hyrestagaren som driver en verksamhet. MSL erfar att det i de flesta fall är fastighetsägaren som har faktisk och rättslig rådighet över ett kyltorn, oavsett om fastighetsägaren har avtalat med underleverantörer för olika delar av skötsel och underhåll.

Nytt krav på anmälan

Fastighetsägarnas synpunkt är att anmälningsplikt blir belastande för fastighetsägare. Det är oklart om det är avgifterna för anmälan eller om det är de efterföljande kraven på kontroller som avses som belastande. MSL:s erfarenhet är att många verksamhetsutövare/fastighetsägare väntar med kontroller och åtgärder på kyltorn tills kyleffekten blivit för dålig. Det kan därför vara en ekonomisk och energimässig fördel med en bättre egenkontroll eftersom kyleffekten i ett rent kyltorn bibehålls. En anmälningspliktig verksamhet omfattas dessutom av egenkontrollförordningen.

Konsekvensen av införande av anmälningsplikt för verksamhetsutövare/fastighetsägare bedöms av utredningen vara att de behöver ha de uppgifter som krävs vid anmälan såsom ritning och teknisk beskrivning. Anmälan bör även innehålla kemikalieförteckning för biocider mm, och rutinbeskrivningar. Kyltornen installeras med en bruksanvisning för skötsel och underhåll som

företagen redan borde följa. Att konstruera en skriftlig egenkontroll borde därför inte vara särskilt betungande för verksamheten.

Arbetsmiljöverket anser att mindre ingripande alternativ behöver utredas, men MSL anser att frågan utretts tillräckligt och instämmer i utredningens konstaterande att det inte finns andra bättre alternativ.

Ny miljöstraffavgift

Utredningen föreslår införande av föreskrift om miljöstraffavgift om ett kyltorn inrättas utan att en anmälan gjorts. MSL anser att den föreslagna avgiften om 3 000 kr är låg. Mot bakgrund av att kyltorn främst förekommer inom stora fastigheter och större industriverksamheter anser MSL att beloppet kan sättas högre för att få avsedd effekt.

För Miljösamverkan Stockholms län

Anna Hadenius, Stockholms stad

Ordförande