



Mjölby-, Boxholms- och Ödeshögs kommun, Miljönämnden 2022-11-24

§ 89

Diarienummer: MN 2022-1819

Remittering av Naturvårdsverkets skrivelse "Uppdrag att utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn"

Bakgrund

Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten har haft ett gemensamt uppdrag att utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn.

Föreslagen definition "Med kyltorn menas en anordning som används för att avlägsna överskottsvärme från kylprocesser där kylningen sker genom att tillföra vatten till luftflödet på ett sätt som gör att aerosoler bildas."

Sammanfattning

Utredningen föreslår att en anmälningsplikt införs i förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. För att undvika dubbelreglering kan dock inte anmälningsplikten tillämpas på sådana kyltorn som utgör en del av en anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamhet enligt miljöprovningförordningen.

Beslutsunderlag

Skrivelse – "Uppdrag att utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn" MN 2022-1819

Beslut

1. Miljönämnden delar bedömningen att det är bra att tillsynsmyndigheten ges bättre möjligheter att få kännedom om var kyltornen är belägna och vem som är verksamhetsutövare.
2. Föreslagen modell innebär undantag för anmälningspliktiga och tillståndspliktiga anläggningar, vilket medför att det inte blir något samlat register. Miljönämnden förespråkar att kyltorn skulle hanteras som cisterner med informationsplikt alternativt som köldmedieanläggningar med anmälningsplikt.
3. Miljönämnden önskar även en tydlig definition av verksamhetsutövare för kyltorn.

—

Beslutet skickas till
Regeringskansliet, Miljödepartementet
Akten