

MNAU § 45**MN 2022/2001****Remiss - förslag till yttrande i utredning om åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn**

Miljönämnden har lämnats utrymme att yttra sig gällande en utredning om åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn. Förslaget innebär i korthet att kyltorn ska bli anmälningspliktiga verksamheter för att minska risken för utbrott av legionella. Miljönämnden anser det rimligt att införa registreringsplikt i stället för anmälningsplikt.

Beslutsunderlag

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-10-28

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts förslag

Miljönämnden i mellersta Bohuslän förordar registreringsplikt före anmälningsplikt. Miljönämnden ser positivt på övriga delar av förslaget gällande information, tillsynsvägledning och krav på rapportering i miljörapport.

Skäl till det föreslagna yttrandet

Miljönämnden anser att det är viktigt att införa en reglering som innebär att verksamhetsutövare behöver informera tillsynsmyndigheten om var kyltorn finns. Dels för att underlätta vid en eventuell smittspårning, dels för tillsynsändamål. Registreringsplikt anses bidra till en rimlig resurshantering för både verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet. Då dagens kunskap är låg om var kyltornen finns, hur många de är samt att registrerade utbrott i Sverige är få, anses anmälningsplikt vara en för omfattande reglering. Anmälningsplikten kan bidra till att tillsyn på kyltorn prioriteras över andra tillsynsområden som tillsynsmyndigheten bedömer vara i större behov av tillsyn. Via registreringsplikten kommer tillsynsmyndigheten att få kunskap om var kyltornen finns, hur många de är och ha tillsyn i den mån som anses rimligt. Registreringsplikt anses vara en tillräcklig reglering i jämförelse med anmälningsplikten som föreslås i utredningen.

Verksamheter och tillsynsmyndigheter är i behov av ökad information och tillsynsvägledningen oavsett om kyltornen omfattas av registrering- eller anmälningsplikt. Miljönämnden ser därför positivt på de kunskapshöjande punkterna i förslaget. Kravet i miljörapporter anses också som ett bra komplement för att få kunskap om var kyltorn finns i redan anmälningspliktiga verksamheter.

Skickas till

Miljönämnden i mellersta Bohuslän



Miljönämndens arbetsutskott

Förslag till yttrande i utredning om åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn

Sammanfattning

Miljönämnden har lämnats utrymme att yttra sig gällande en utredning om åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn. Förslaget innebär i korthet att kyltorn ska bli anmälningsskyldiga verksamheter för att minska risken för utbrott av legionella. Miljönämnden anser det rimligt att införa registreringsplikt i stället för anmälningsskyldighet.

Beskrivning av ärendet

Sotenäs kommun har lämnats utrymme att yttra sig gällande Naturvårdsverkets och Folkhälsomyndighetens utredning om åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn. Kyltorn som inte sköts korrekt kan utgöra en risk för spridning av legionella vilket i sin tur utgör en risk för människors hälsa.

Av förslaget framgår följande:

- Ny bestämmelse om anmälningsskyldighet för kyltorn i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)
- Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket ska ta fram riktad information till tillsynsmyndigheter och andra berörda för att uppmärksamma lagändringen och vad den innebär
- Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket ska ta fram tillsynsvägledning för att motverka och förebygga smittspridning av legionellabakterier
- Krav på rapportering av kyltorn i föreskrifterna om miljörapport (NFS 2016:8)

Den nya bestämmelsen syftar till att tillsynsmyndigheten genom anmälningsskyldighet, ska få kännedom om var kyltornen är belägna och vem som är verksamhetsutövare. Det ska underlätta vid smittspårning och möjligheten att bedriva förebyggande tillsyn. Det syftar även till att skärpa kraven på verksamhetsutövarens egenkontroll.

Konsekvensbeskrivning

Verksamhetsutövarna kommer att behöva göra en anmälan till miljöenheten. De kommer att få en ytterligare kostnad för anmälningsskyldighet och tillsynsskyldighet. Det kan tillkomma fler administrativa uppgifter som att upprätta nya eller justera befintliga egenkontrollprogram.

För miljöenheten kommer de administrativa uppgifterna att öka genom att upprätta rutiner för anmälningar och handläggning av anmälningar samt begära in eventuella kompletteringar. Ytterligare tillsyn kommer att behöva genomföras inom vissa intervall. Anmälningar och tillsyner kan finansieras genom avgifter. Beroende på hur många kyltorn som finns i Sotenäs, Munkedal och Lysekil behövs ökade resurser för att möjliggöra tid för ett ytterligare tillsynsområde.

Hållbar utveckling

Förslaget bidrar till att uppnå Agenda 2030 och agendamålet om God hälsa och välbefinnande samt målet om Hållbara städer och samhällen. Det bidrar också till att uppnå det svenska miljö kvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Förslag till yttrande

Miljönämnden i mellersta Bohuslän förordar registreringsplikt före anmälningsplikt. Miljönämnden ser positivt på övriga delar av förslaget gällande information, tillsynsvägledning och krav på rapportering i miljörapport.

Skäl till det föreslagna yttrandet

Miljönämnden anser att det är viktigt att införa en reglering som innebär att verksamhetsutövare behöver informera tillsynsmyndigheten om vart kyltorn finns. Dels för att underlätta vid en eventuell smittspårning men även för tillsynsändamål. Registreringsplikt anses bidra till en rimlig resurshantering för både verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet. Då dagens kunskap är låg om var kyltornen finns, hur många de är samt att registrerade utbrott i Sverige är få, anses anmälningsplikt vara en för omfattande reglering. Anmälningsplikten kan bidra till att tillsyn på kyltorn prioriteras över andra tillsynsområden som tillsynsmyndigheten bedömer vara i större behov av tillsyn. Via registreringsplikten kommer tillsynsmyndigheten att få kunskap om var kyltornen finns, hur många de är och ha tillsyn i den mån som anses rimligt. Registreringsplikt anses vara en tillräcklig reglering i jämförelse med anmälningsplikten som föreslås i utredningen.

Verksamheter och tillsynsmyndigheter är i behov av ökad information och tillsynsvägledningen oavsett om kyltornen omfattas av registrering- eller anmälningsplikt. Miljönämnden ser därför positivt på de kunskapshöjande punkterna i förslaget. Kravet i miljörapporter anses också som ett bra komplement för att få kunskap om var kyltorn finns i redan anmälningspliktiga verksamheter.

Bilagor

1. Allmän information om legionella och kyltorn

Beslutet skickas till

m.me@regeringskansliet.se

Hanna Persson
Miljöhandläggare
hanna.persson@sotenas.se
0523 - 66 40 38

Bilaga 1. Allmän information om legionella och kyltorn

Legionella är en bakterie som kan orsaka två typer av sjukdomar. Sjukdomarna är som legionärsjuka kan orsaka allvarlig lunginflammation och pontiacfeber som är en mildare febersjukdom. Dessa sjukdomar smittar genom att man andas in vattenaerosoler som innehåller legionellabakterier. Bakterien förekommer naturligt i jord, sjöar och vattendrag. Den kan också finnas i distributionsnäten för vatten och i andra vattensystem som exempelvis kyltorn.

Kyltorn är anordningar som används för att avlägsna överskottsvärme från kylprocesser där kylningen sker genom att tillföra vatten till luftflödet på ett sätt som gör att aerosoler bildas. Kyltorn kan finnas på exempelvis kontorsbyggnader och servicehallar som fastighets-/konfortkyla men även i livsmedels-, fordons- och verkstadsindustrier. Ett legionellautbrott från ett kyltorn riskerar att dabba ett större antal människor då aerosolerna kan spridas med vinden och nå ett stort område.

MN § 71**MIMB 2022/2001****Remiss - förslag till yttrande i utredning om åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn**

Miljönämnden har lämnats utrymme att yttra sig gällande en utredning om åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn. Förslaget innebär i korthet att kyltorn ska bli anmälningsskyldiga verksamheter för att minska risken för utbrott av legionella. Miljönämnden anser det rimligt att införa registreringsplikt i stället för anmälningsskyldighet.

Beslutsunderlag

Miljönämnden i mellersta Bohuslän arbetsutskotts beredningsprotokoll 2022-11-08 § 45
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-10-28

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslut

Miljönämnden i mellersta Bohuslän förordar registreringsplikt före anmälningsskyldighet. Miljönämnden ser positivt på övriga delar av förslaget gällande information, tillsynsvägledning och krav på rapportering i miljörapport.

Skäl till yttrandet

Miljönämnden anser att det är viktigt att införa en reglering som innebär att verksamhetsutövare behöver informera tillsynsmyndigheten om var kyltorn finns. Dels för att underlätta vid en eventuell smittspårning, dels för tillsynsändamål. Registreringsplikt anses bidra till en rimlig resurshantering för både verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet. Då dagens kunskap är låg om var kyltornen finns, hur många de är samt att registrerade utbrott i Sverige är få, anses anmälningsskyldighet vara en omfattande reglering. Anmälningsskyldigheten kan bidra till att tillsyn på kyltorn prioriteras över andra tillsynsområden som tillsynsmyndigheten bedömer vara i större behov av tillsyn. Via registreringsplikten kommer tillsynsmyndigheten att få kunskap om var kyltornen finns, hur många de är och ha tillsyn i den mån som anses rimligt. Registreringsplikt anses vara en tillräcklig reglering i jämförelse med anmälningsskyldigheten som föreslås i utredningen.

Verksamheter och tillsynsmyndigheter är i behov av ökad information och tillsynsvägledningen oavsett om kyltornen omfattas av registrering- eller anmälningsskyldighet. Miljönämnden ser därför positivt på de kunskapshöjande punkterna i förslaget. Kravet i miljörapporter anses också som ett bra komplement för att få kunskap om var kyltorn finns i redan anmälningsskyldiga verksamheter.

Skickas till

Regeringskansliet,
epost: m.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till m.me@regeringskansliet.se