



Mårten Olsson
Tillväxtchef
marten.olsson@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Yttrande gällande remiss, Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn

Sammanfattning

Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten har fått ett gemensamt uppdrag om att utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn. Utredning föreslår en ny bestämmelse om anmälningsskyldighet i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

Trelleborgs kommun ställer sig positiv till förslaget.

Ytterligare information och kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande i sin helhet, finns under rubriken *Ärendet* i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Yttrande gällande remiss, Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn, 2022-11-07, KS 2022/766
Regeringskansliets remissmissiv, 2022-09-30
Naturvårdsverkets skrivelse, 2022-06-23
Internremissvar från miljöavdelningen, 2022-11-02

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta

att anta kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Beslutet skickas till

Miljödepartementet (skickas med e-post till m.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till m.me@regeringskansliet.se, ange diarienummer M2022/01477)

Ärendet

Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten har fått ett gemensamt uppdrag om att utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn.

Efter utredning föreslås följande:

- Ny bestämmelse om anmälningsplikt i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

Kompletterande åtgärder:

- Riktad information till tillsynsmyndigheter och andra berörda för att uppmärksamma lagändringen och vad den innebär.
- Tillsynsvägledning för att motverka och förebygga smittspridning av legionellabakterier.
- Krav på rapportering av kyltorn i föreskrifterna om miljörapport (NFS 2016:8).

Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning anser att det föreslagna kravet på anmälningsplikt för kyltorn m.m. är positivt, och kommer att underlätta framtida arbete med spårningar vid utbrott. Det möjliggör även aktivare tillsyn, i syfte att minska risken för insjuknande i legionärssjukan.

Avdelningen poängterar vikten av att man även, inför den angivna övergångsbestämmelsen, får kunskap om de anläggningar som redan finns i drift i kommunen.

Yttrande

Trelleborgs kommun anser att det föreslagna kravet på anmälningsplikt för kyltorn m.m. är positivt, och kommer att underlätta framtida arbete med spårningar vid utbrott. Det möjliggör även aktivare tillsyn, i syfte att minska risken för insjuknande i legionärssjukan.

Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning poängterar vikten av att man även, inför den angivna övergångsbestämmelsen, får kunskap om de anläggningar som redan finns i drift i kommunen.



Plats och tid	Parken, Rotundan kl. 13.00–16.30
Beslutande	Ann Kajson Carlqvist (M), Ordförande Göran Gärtner (M) Catharina von Blixen-Finecke (M) Erik Lundström (KD) Helmuth Petersén (SD) Mathias Andersson (SD) Bengt Andersson (SD) Henrik Silfverstolpe (L) Christer Dahlberg (VS) Lennart Höckert (S) Anna Nordstrandh (S) Veronica Larsson (S), Jäv § 342 Patrik Holmberg (C)
Tjänstgörande ersättare	Ken Karlsson (SD), Tjänstgörande för Anita Persson (SD) Sven Lindkvist (S), Tjänstgörande för Veronica Larsson (S) § 342 Maria Wilhelms (MP), Tjänstgörande för Emil Samnegård (MP)
Ersättare	Marianne Ohrlander (M) Jan Isaksson (M) Fredrik Schlyter (M) Åke Svensson (KD), § 314-324, 343 Fredrik Trulsson (SD) Anna Holst (SD), § 314-317, 323-324 Inger Persson (L) Fredrik Winge (VS) Birgitta Lanér Sjöström (S) Mariann Sjöström (C)
Övriga	Gisela Öst, Kommundirektör, Kommunledningsförvaltningen Bo Carlbark, Biträdande kommundirektör, Kommunledningsförvaltningen Aleksandra Palmén, Kommunjurist, Kommunledningsförvaltningen Sofia Norman, Sekreterare, Kommunledningsförvaltningen Daniel Pålsson-Wargren, Avdelningschef, Tekniska serviceförvaltningen, § 343 Malin Ekblad, Säkerhetschef, Kommunledningsförvaltningen, § 316 Madelene Johansson, Verksamhetsstrateg, Arbetsmarknadsförvaltningen, § 317 Loyal Chidiac, Rekryterare, Arbetsmarknadsförvaltningen, § 317 Axel Bengtsson, Politisk sekreterare, Vårt Söderslätt Håkan Sjöberg, Vice ordförande kommunfullmäktige, Moderaterna Peter Johnsson, It-tekniker, Tekniska serviceförvaltningen



Justeringens plats och tid	Kommunledningsförvaltningen onsdagen den 21 december 2022 kl. 09.00	
Paragrafer	314–347	
Sekreterare	_____ Sofia Norman	
Ordförande	_____ Ann Kajson Carlqvist (M)	
Justerare	Erik Lundström (KD)	Helmuth Petersén (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Kommunstyrelsen
Datum då anslaget sätts upp	2022-12-21
Datum då anslaget tas ned	2023-01-12
Förvaringsplats	Kommunledningsförvaltningen
Underskrift	_____ Sofia Norman

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 328 Remiss, Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn

Dnr KS 2022/766

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Sammanfattning

Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten har fått ett gemensamt uppdrag om att utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn. Utredning föreslår en ny bestämmelse om anmälningsskyldighet i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

Trelleborgs kommun ställer sig positiv till förslaget.

Ytterligare information och kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande i sin helhet, finns under rubriken *Ärendet* i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Yttrande gällande remiss, Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn, 2022-11-07, KS 2022/766
Regeringskansliets remissmissiv, 2022-09-30
Naturvårdsverkets skrivelse, 2022-06-23
Internremissvar från miljöavdelningen, 2022-11-02

Beslutet skickas till

Miljödepartementet (skickas med e-post till m.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till m.me@regeringskansliet.se, ange diarienummer M2022/01477)

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Hej!

Här följer miljöavdelningens synpunkter:

Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning i Trelleborgs kommun anser att det föreslagna kravet på anmälningsplikt för kyltorn m.m. är positivt, och kommer att underlätta framtida arbete med spårningar vid utbrott. Det möjliggör även aktivare tillsyn, i syfte att minska risken för insjuknande i legionärssjukan.

Avdelningen poängterar vikten av att man även, inför den angivna övergångsbestämmelsen, får kunskap om de anläggningar som redan finns i drift i kommunen.

Vänliga hälsningar

Johan Pettersson och Ingela Gammelby
Miljöinspektörer
Miljöavdelningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Trelleborgs kommun

Postadress: Rådhuset, 231 83 Trelleborg
Besöksadress: Corfitz Beck-Friisgatan 4B
Organisationsnummer: 212000-1199

Telefon: 0410-73 44 20


E-post: ingela.gammelby@trelleborg.se

Webbplats: www.trelleborg.se

Facebook: <http://www.facebook.com/trelleborgskommun>

Twitter: twitter.com/TrelleborgSe

[Information om hur vi behandlar dina personuppgifter](#)

 Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande