

Klimatavdelningen
Enheten för styrmedel förnybar energi
Daniel Mariedahl
073-660 02 94
daniel.mariedahl@energimyndigheten.se

Regeringskansliet

Informationsklass: K1

Yttrande angående Remiss – Ny förordning om statligt stöd för att förbättra leveranssäkerheten i elsystemet

Sammanfattning

- Energimyndigheten tillstyrker i huvudsak förordningens förslag och lämnar förslag på vissa förtydliganden i förordningen.

Energimyndighetens ställningstagande

I promemorian ”Statligt stöd för att förbättra leveranssäkerheten i elsystemet” lyfter regeringen fram utmaningen med att nya anslutningar till elnätet, särskilt i södra Sverige, inte kan genomföras inom rimlig tid. Energimyndigheten tillstyrker i huvudsak förordningen och föreslår vissa justeringar samt en effektgräns för batterilager för ett ännu tydligare regelverk. Detta är angeläget då investeringsstödet förutsätter en snabb projektplanering och ett snabbt genomförande.

Specifika synpunkter

Nedan lämnar Energimyndigheten ett antal specifika synpunkter på förordningsförslaget.

Energimyndigheten bedömer att det i 5 § 4 vore önskvärt om förordningen innehöll en tydlig effektgräns för batterilager, på minst 5 MW, eftersom myndigheten bedömer att detta krävs för att batteriet ska anses ha stor lagringskapacitet och därmed uppfylla syftet med stödet. Exempelvis har Svenska kraftnät (SvK) i sina föreskrifter om elberedskap ett krav på minst 10 MW för att batterilager ska kunna anses vara av väsentlig betydelse för elförsörjningen. Vidare har SvK ställt krav på minst 5 MW för resurser i upphandlingen för kapacitetsåtgärder i Västra Götaland. En tydlig effektgräns främjar förutsättningarna för en kostnadseffektiv ansökningsprocess i alla led.

Energimyndigheten anser att bestämmelsen i 11 § bör tillfogas ”... på det sätt som myndigheten anvisar” i slutet, så att bestämmelsen lyder som följer: ”*En ansökan om stöd ska göras skriftligen av en behörig företrädare och lämnas till*

Energimyndigheten på det sätt som myndigheten anvisar.” Jfr t.ex. 18 § andra stycket förordning (2008:761) om stöd till forskning och utveckling samt innovation på energiområdet.

Energimyndigheten föreslår att ”mindre betydelse” ersätts av ”ringa betydelse” i 17 § 3 för att tydliggöra att endast obetydliga eller bagatellartade villkorsbrott undantas.

Energimyndigheten anser slutligen att det vore önskvärt av tydlighetskäl om stimulanskravet i artikel 6 i EU:s gruppundantagsförordning införs i förordningen, exempelvis genom en bestämmelse som anger att *”En ansökan om stöd ska ha inkommit till Energimyndigheten innan den stödberättigande åtgärden påbörjas.”* Jfr t.ex. 8 § förordning (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder som bidrar till industrin klimatomställning. Även om kravet redan gäller genom hänvisningen till kapitel I i EU:s gruppundantagsförordning, så är myndighetens erfarenhet att det skapar en större tydlighet för stödsökare om det framgår direkt av nationell förordning.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Caroline Asserup. Vid den slutliga handläggningen har därutöver deltagit chefsjuristen Rikard Janson, tillförordnade avdelningschefen Sara Sundberg, enhetschefen Zinaida Kadic samt handläggaren Mattias Arnesson Jonsson. Föredragande har varit handläggaren Daniel Mariedahl.

Caroline Asserup

Daniel Mariedahl

Beslutet har fattats elektroniskt i myndighetens handläggningssystem och saknar därför namnunderskrifter.