

Klimat- och
näringslivsdepartementet

Remiss: Slutna distributionssystem och interna nät, Ei R2022:12

Klimat- och näringslivsdepartementet har i en remiss bjudit in Umeå kommun att lämna synpunkter gällande Energimarknadsinspektionens rapport: *Slutna distributionssystem och interna nät*. I rapporten lämnar myndigheten författningsförslag som enligt direktiven behövs för att det svenska regelverket ska kunna vara förenligt med EU:s elmarknadsdirektiv. Förslagen rör ändringar i ellagen respektive IKN-förordningen.

Umeå kommuns synpunkter

Umeå kommun ställer sig positiv till föreslagna ändringar i lagstiftningen och konstaterar att det som framgår i rapporten är väl genomtänkt. De ändringar som föreslås skapar potentialer för ett utvecklat energisystem där slutna distributionssystem kan producera och lagra el samt att lättnaderna kring nätkoncessioner vid utbyggnad av interna elnät skapar gynnsamma förutsättningar i omställningen av betydande infrastruktur, som exempelvis utveckling av hamnar.

Några detaljer är dock värda att lyfta. Det förefaller oklart kopplat till genomförbarheten om möjlighet till energigemenskap uppkommer mellan ett slutet distributionssystem och ett öppet eller mellan två separata slutna distributionssystem. Det går inte att utesluta att sådana möjligheter finns till exempel mellan en marina och ett industriområde. Det kanske inte finns ekonomiska incitament eller möjlighet till ren vinst för någon av de parterna för att gå vidare men att det kanske är bra för systemtjänster som exempelvis frekvensstabilitet för övriga nätet. Något som å sin sida hela samhället skulle tjäna på i slutändan. Sedan finns även dimensionen att energi/el-produktionen ej är det primära inom den egna kommersiella verksamheten eller yrkesverksamheten, bland möjliga varianter av ägarstrukturer för slutna distributionssystem. Detta kan visserligen ta udden av önskade effekter med förändringarna rörande slutna

distributionssystem till viss del, men det borde gynna fler energismarta lösningar.

Utifrån detta vore det lämpligt att komplettera förslagen med exempelvis följande tillägg; 22 a § 1 b från en eller flera anläggningar, *även mellan slutna distributionssystem*, för produktion av... eller 22 a § 2 ... överföringsanläggningar, *men även mellan slutna distributionssystem*.

I övrigt skulle 22 b § 1 behöva kompletteras med luftfartyg då teknikutvecklingen öppnar för behov av laddning av elflygplan, transportdrönare etc.

Daniel Lindström
Samhällsplanerare

Torgny Forss
Energirådgivare