

2025-09-24

Svk 2025/3617
KN2025/01049

REMISSVAR

Remissvar av betänkandet Bättre förutsättningar för klimatanpassning (SOU 2025:51)

Affärsverket svenska kraftnät (hädanefter Svenska kraftnät) har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på betänkandet *Bättre förutsättningar för klimatanpassning (SOU 2025:51)*. Svenska kraftnät välkomnar utredningens ambition att skapa bättre förutsättningar för klimatanpassning genom tydligare lagstiftning och samordning. Som transmissionsnätsägare med ansvar för samhällskritisk infrastruktur ser vi dock behov av vissa justeringar i det fortsatta arbetet med förslagen, dels för att säkerställa att klimatanpassningsåtgärder inte oavsiktligt försvårar eller fördyrar elförsörjningen i Sverige, och dels för att säkerställa att klimatanpassning sker i samklang med elförsörjningens krav på robusthet, säkerhet och långsiktig planering. Nedan följer Svenska kraftnäts synpunkter.

Näringslivets roll och skyldigheter i klimatanpassning – kap. 4, 5.2 och kap. 10

I betänkandets kapitel 10 anges att regler för bankers och försäkringsbolags agerande inte bör fastställas nationellt. Näringslivet i bred mening föreslås i stället ha frihet att utforma egna uppgörelser utifrån affärsmässiga överväganden. Utredningen har därför främst fokuserat på finansieringsmodeller som fördelar kostnader, nyttor och risker mellan kommuner och fastighetsägare.

Utredningens förslag: En kommun som vidtar en klimatanpassningsåtgärd för att skydda en angelägenhet av allmänt intresse ska få ta ut en avgift av de fastighetsägare som får nytta av åtgärden.

Svenska kraftnäts synpunkter

Det är oklart vad som menas med att privata aktörers affärsmässiga



överbägenden ska styra finansieringen av klimatanpassningsåtgärder. En risk är att näringslivet, av kostnadsskäl, nedprioriterar frågan. Detta är särskilt problematiskt eftersom privata aktörer ofta driver samhällsviktig – och ibland totalförsvarsviktig – verksamhet. Man kan här jämföra med elberedskapslagen – som innehåller bestämmelser om skyldighet att vidta beredskapsåtgärder inom elsektorn. (”3 § Med beredskapsåtgärder avses åtgärder som behövs för att förebygga, motstå och hantera sådana störningar i elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på samhället. Med beredskapsåtgärder avses också sådana åtgärder som krävs för att göra det möjligt att vidta de åtgärder som behövs vid höjd beredskap.”)

Om näringslivet inte deltar aktivt i finansieringen finns risk att bördan av att vidta klimatanpassningsåtgärder ensidigt läggs på kommunerna. Från näringslivets perspektiv finns ofta ett behov av förutsägbarhet och rimlig kostnadsfördelning. Samtidigt understryks i betänkandets delkapitel 5.2 att regeringen skriver i sin handlingsplan att det behövs fortsatta insatser för att fler aktörer ska uppnå god kunskap om klimatrelaterade risker och extrema väderhändelser samt förmåga att hantera konsekvenserna av dessa. Är det då inte viktigt att privata aktörer, särskilt de med samhällsviktiga funktioner, inte lämnas helt fria att avgöra sitt engagemang i klimatanpassningen? Det bör klargöras vilken roll näringslivet förväntas ta i finansieringen av klimatanpassning, särskilt inom samhällsviktig verksamhet. Nationella riktlinjer eller styrmedel kan behövas för att säkerställa ett tillräckligt ansvarstagande och för att undvika en obalanserad kostnadsfördelning.

Svenska kraftnät varnar för oproportionerliga kostnader och framhåller att transmissionsnätet inte bör omfattas av kommunala avgifter när nyttan inte är direkt mätbar. Det finns en risk att transmissionsnätsägare påförs avgifter för åtgärder som de inte har initierat och inte kan påverka, särskilt i fall där nyttan är indirekt eller svår att kvantifiera. Detta kan leda till oproportionerliga kostnadsbördor för samhällsviktig infrastruktur. Dessutom kan det komma att krocka med CER-direktivet.

Svenska kraftnät föreslår att en tydlig nyttobedömning med krav på proportionalitet i kostnadsfördelningen införs. Undanta eller särskilt reglera samhällsviktig infrastruktur från avgiftsskyldighet när nyttan är kollektiv eller nationell.

Motivering

Transmissionsnätet är ett nationellt riksintresse och Svenska kraftnäts transmissionsnätsanläggningar är klassade som riksintressen, samt är ofta säkerhetsskyddsklassade och en grundläggande del av Sveriges elförsörjning. Det är inte rimligt att lokala avgifter belastar infrastrukturen utan tydlig och direkt nytta. Nationell samordning behövs för att säkerställa rättvis och effektiv kostnadsfördelning. Svenska kraftnät varnar för



oproportionerliga kostnader och framhåller att transmissionsnätet inte bör omfattas av kommunala avgifter när nyttan inte är direkt mätbar.

Nationell samordning och en tydligare reglering av näringslivets ansvar kan bidra till att klimatanpassningsåtgärder prioriteras högre även inom privata verksamheter. Det minskar risken för att kommunerna ensamma bär de initiala kostnaderna och ansvaret för klimatanpassning, samtidigt stärks då samhällets totala motståndskraft mot klimatiförändringens effekter.

Relation mellan klimatanpassning och beredskapsfrågor – kap. 5

I betänkandet anges att höjd beredskap inför kriser och krig är så högt prioriterat att förslagen i andra utredningar antas leda till lagstiftning. Därför menar man att kompletterande förslag, exempelvis kring beredskap för naturhändelser i ett förändrat klimat, inte behöver prioriteras.

Svenska kraftnäts synpunkter

Formuleringen skapar osäkerhet. Begreppet ”höjd beredskap inför kriser” är oklart och tycks sammanblanda nivåerna *kris* och *höjd beredskap*. Höjd beredskap är ett juridiskt begrepp och bör ej användas på detta sätt.

Det framgår inte om naturhändelser som översvämningar, skyfall, ras, skred eller värmeböljor omfattas i andra utredningar, eller om de faller utanför beredskapsarbetet. Risken är att klimatanpassningsåtgärder hamnar mellan stolarna. Detta kan få allvarliga konsekvenser, eftersom klimatiförändringens effekter kan sammanfalla med höjd beredskap och då påverka både civila och militära funktioner, exempelvis genom att extremväder orsakar störningar i vägnät eller elförsörjning under pågående väpnat angrepp.

Svenska kraftnät föreslår att det i det fortsatta arbetet som tas vidare av regeringen förtydligas vad skillnaden mellan *kris*, *höjd beredskap* och *klimatanpassning* är. Säkerställ att naturhändelser kopplade till klimatiförändringen inkluderas i det förebyggande krisberedskapsarbetet. Erkänn klimatanpassningsåtgärder som en integrerad del i förebyggande beredskap, särskilt inom sektorer som elförsörjningen.

Motivering

Klimatanpassning är inte samma sak som beredskap, men väl genomförda klimatanpassningsåtgärder minskar sannolikt effekterna av framtida fredstida kriser i form av extremväder och naturhändelser.

Klimatrisker som identifieras i klimat- och sårbarhetsanalyser bör integreras i risk- och sårbarhetsanalyser. Svenska kraftnät påpekar att elförsörjningen



är en sammansatt infrastruktur där klimatanpassning är avgörande för hela samhällets funktionalitet.

Potentiella konsekvenser av klimatförändringar – kap. 4.4 och kap.5

Betänkandet beskriver att inom de klimatscenarier som anses mest sannolika sker förändringarna inte i en sådan hastighet eller omfattning att de förväntas ge större konsekvenser för den byggda miljön än vad samhället kan hantera. I stället pekas andra samhällsutmaningar – såsom pandemier, snabb migration, förändringar i näringslivsstruktur, samlevnadsformer och byggteknik – ut som mer påfrestande.

Svenska kraftnäts synpunkter

Beskrivningen framstår som bristfällig. Det framgår inte vilka klimatscenarier som anses mest sannolika, hur begreppet *hastighet* definieras eller mäts, eller hur slutsatsen dragits att pandemier och migration är mer sannolika prövningar än klimatförändringens effekter på kritisk infrastruktur i Sverige.

Formuleringen framstår därför som en gissning snarare än en vetenskapligt grundad bedömning. Samtidigt motsäger detta betänkandets senare kap.5 där regeringen framhåller behovet av fortsatt arbete för att stärka kunskap och förmåga kring klimatrelaterade risker genom modellering av vetenskapliga scenarier, samt teori och metodutveckling för att uppskatta sannolikheter av klimatförändrings drivna naturolyckor.

Svenska kraftnäts synpunkter

I det fortsatta arbetet bör det förtydligas vilka klimatscenarier som avses med hänvisningar till etablerad vetenskap. Det är i det fortsatta arbetet viktigt att klargöra definitionen av *hastighet* i klimatförändringens utveckling. Om påståendet om pandemier och migration kommer att användas bör det underbyggas med underlag. Svenska kraftnät anser att klimatförändringens potentiella konsekvenser riskerar att underskattas såsom det framläggs i betänkandet. Myndigheten understryker att observerade förändringar pekar på ökande sårbarheter snarare än på en situation som är helt hanterbar.

Motivering

Ett tydligare och forskningsbaserat underlag är nödvändigt för att skapa trovärdighet. Då klimatförändringens effekter redan är observerbara i form av mer vanligt förekommande och mer intensiva värmeböljor, vegetationsbränder, skyfall, slamströmmar och ras och skred, är det tveksamt att anta att samhällets förmåga är så god som texten antyder.



Motstridiga formuleringar kan leda till förvirring och i värsta fall passivitet i klimatanpassningsarbetet.

Kommunens skyldighet att ändra eller upphäva detaljplaner – kap.7 och 8

Utredningen föreslår att kommunerna ska vara skyldiga att ändra eller upphäva detaljplaner som omfattar obebyggda tomter där risken för klimatrelaterade översvämningar, ras, skred eller erosion är stor. Kommunerna ges sex år på sig att identifiera och eventuellt åtgärda riskerna innan kravet börjar gälla.

Svenska kraftnäts synpunkter

Förslaget kan komma i konflikt med nationella intressen. Kommunernas planmonopol påverkar Svenska kraftnäts möjligheter att bygga och utveckla transmissionsnätet för el, som är av riksintresse. Om kommunerna ges skyldighet att upphäva detaljplaner kan det medföra att viktiga framtida anläggningar för elförsörjningen hindras eller fördröjs. Kommunernas skyldighet bör utformas så att den tar hänsyn till riksintressen, såsom transmissionsnätet. I stället för att tvingas upphäva en detaljplan bör kommunen ges möjlighet att samverka med berörda aktörer, exempelvis Svenska kraftnät, för att finna lösningar. Svenska kraftnät motsätter sig förslaget i dess nuvarande form och framhåller att transmissionsnätet är riksintresse och att klimatrisker kan hanteras genom tekniska lösningar i projekteringen. Därmed bör kommunernas skyldighet inte få hindra utvecklingen av den nationella elinfrastrukturen.

Motivering

Svenska kraftnät har möjlighet att i design och projektering av anläggningar vidta åtgärder som minskar eller eliminerar klimatrisker. Ett krav på att kommunen ensidigt upphäver detaljplaner riskerar att motverka nationellt viktiga infrastrukturprojekt. En samordnad prövning mellan klimatrisker och riksintressen skapar bättre balans.

Föreskrifter om högsta inomhustemperatur för känsliga grupper – kap.8.10

Utredningen framhåller att hälsoriskerna vid värmeböljor är särskilt allvarliga för äldre och personer med funktionsnedsättning. I dag saknar Folkhälsomyndigheten möjlighet att utfärda föreskrifter om inomhustemperatur för behovsbedömda boenden. Utan reglering finns ingen garanti för att skyddsåtgärder vidtas.



Utredningens förslag: Folkhälsomyndigheten bör få rätt att utfärda föreskrifter om högsta inomhustemperatur i sådana boenden. Någon specifik temperaturgräns föreslås dock inte i betänkandet, utan överläts till myndigheten att fastställa.

Svenska kraftnäts synpunkter

Svenska kraftnät har inga synpunkter på förslaget men vill lyfta att känsliga grupper även kan finnas i arbetslivet. Eftersom individer responderar olika på värme utifrån flera variabler, såsom underliggande medicinering, ålder, graviditet och hälsa, bör högsta tillåtna inomhustemperatur även inkludera lagstiftning som berör arbetsmiljö och arbetsgivaransvar. Myndigheten vill också belysa att arbetsmiljö är en viktig fråga även för utomhusarbete under pågående värmebölja. Exempelvis är det under skoglig röjning i ledningsgator av transmissionsnätet i samband med värmebölja en reell hälsorisk för personalen att utföra sitt arbete. Skoglig röjning är i samband med utdragen torka viktig för att minska klimatriskerna för vegetationsbrand.

Motivering

Ett regelverk som anger högsta tillåtna inomhustemperaturer på arbetsplatser och i arbetsmiljön såväl inomhus som utomhus kan minska risken för värmerelaterad ohälsa och dödsfall bland särskilt utsatta grupper. Det stärker samhällets beredskap inför värmeböljor som förväntas bli allt vanligare.

Tillfälligt marktillträde för att skydda eller återställa infrastruktur – kap.8.2

Utredningen föreslår att länsstyrelsen ska kunna ge tidsbegränsade tillstånd för att genomföra undersökningar och undanröja risker som ras och översvämningar. Tillståndet ska även kunna ges om det krävs för att återställa väg eller järnväg som skadats så svårt, exempelvis av skred, att arbetet måste ske utanför fastställt planområde. Nuvarande reglering begränsar möjligheten till snabba åtgärder när kritisk infrastruktur hotas eller skadas av klimatrelaterade händelser. Detta kan leda till förseningar i återställningsarbetet och ökade samhällskostnader.

Svenska kraftnäts synpunkter

Svenska kraftnät ställer sig bakom förslaget och betonar att möjligheten till tidsbegränsade tillstånd även bör gälla för anläggningar inom elnätet, i likhet med hur markreservat kan fastställas i detaljplan för energianläggningar och ledningar.

Motivering

Ett utvidgat mandat för länsstyrelsen gör det möjligt att snabbt undanröja



risker och återställa samhällsviktig infrastruktur. Detta stärker samhällets förmåga att hantera konsekvenser av naturhändelser och klimatförändringar.

Villkor för bygglov kopplade till klimatanpassning – kap.8.8

Utredningen föreslår en ny bestämmelse som gör det möjligt att villkora bygglov med klimatanpassningsåtgärder när det finns behov av skydd för fler än enstaka byggnader. Det kan röra sig om anläggningar som vallar eller dammar för att skydda ny bebyggelse mot översvämningar.

Svenska kraftnäts synpunkter

Svenska kraftnät motsätter sig förslaget i dess nuvarande utformning och framhåller att ansvaret för klimatanpassningsåtgärder bör ligga på aktören själv när det gäller transmissionsnätets anläggningar och andra delar av elnätet. Bygglov bör inte kunna villkoras med klimatanpassningsåtgärder när det gäller nationellt viktig infrastruktur så som transmissionsnätet och andra delar av elförsörjningen med tex. lägre spänningsnivåer i elnätet. I dessa fall bör i stället berörda aktörer själva ansvara för att vidta relevanta skyddsåtgärder. Om bygglov kan villkoras med klimatanpassningsåtgärder finns en risk att externa aktörer påtvingar tekniska lösningar som inte är anpassade för särskilda typer av anläggningar som utgör en del av elförsörjningen som helhet. För Svenska kraftnät kan detta innebära att krav ställs som får negativa konsekvenser för transmissionsnätets driftssäkerhet eller elförsörjningen som helhet. Det kan även få negativa konsekvenser för andra delar av elnätet med lägre spänningsnivåer.

Motivering

Svenska kraftnät besitter och utvecklar kontinuerligt den kompetens som krävs för att dimensionera och utforma klimatanpassningsskydd för sina anläggningar. Svenska kraftnät har också en vägledande uppgift gentemot elförsörjningens aktörer i klimatanpassningsarbetet. Externt uppställda villkor riskerar att skapa ineffektiva eller olämpliga lösningar och kan äventyra driftssäkerheten.

Reglering av dagvattensystemets kapacitet i lag – kap. 8.4

Sedan början av 1990-talet har domstolspraxis fastslagit att en allmän dagvattenanläggning ska dimensioneras för att kunna hantera ett tioårsregn, det vill säga regnmängder med en årlig sannolikhet på 1/10. Detta är en tolkning av bestämmelsen i vattentjänstlagen som anger att anläggningen ska tillgodose skäligen anspråk på säkerhet. I dag framgår kravet endast



indirekt genom praxis och tolkning, vilket kan skapa osäkerhet för kommuner, va-huvudmän och fastighetsägare. Det finns ett behov av tydligare reglering direkt i lagtexten.

Utredningens förslag är att: Förtydliga i vattentjänstlagen att en allmän dagvattenanläggning ska kunna hantera vattenmängder motsvarande ett tioårsregn.

Svenska kraftnäts synpunkter

Svenska kraftnät har inget att anföra mot förslaget men vill lyfta att en årlig sannolikhet på 1/10 är baserad på historiska data av återkomster i nederbörd. Det går därför inte rimligtvis att anta att samma sannolikhet kan tillgodose dagens, eller framtidens, anspråk på säkerhet. Givet klimatförändringens framåtskridande effekter kan ett tioårsregn komma att bli ett återkommande ettårsregn i framtidens klimat. Myndigheten vill lyfta att risk för underdimensionering i regleringen av dagvattenssystemets kapacitet föreligger vid 1/10.

Motivering

En uttrycklig reglering ökar rättssäkerheten och ger enhetliga förutsättningar för planering, dimensionering och förvaltning av dagvattenanläggningar, men den bör rimligtvis vara beräknad utifrån ett framåtskridande perspektiv av estimerade flöden om 1/10, vilka kommer att öka till följd av klimatförändringen.

Anpassning av riksintressen till stigande havsnivåer – kap.9 och bilaga 3

Längs kusten finns många områden som bedömts vara av riksintresse enligt förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden. Dessa områden kan avse natur, kulturmiljö, infrastruktur eller försvar. Stigande havsnivåer riskerar att påverka både riksintressena i sig och de skyddsanläggningar som kommuner eller fastighetsägare kan vilja bygga. Detta skapar osäkerhet kring hur riksintressen ska vägas mot klimatanpassningsåtgärder.

Utredningen föreslår att: Berörda myndigheter bör få i uppdrag att pröva om kustskydd är förenligt med de värden som konstituerar respektive riksintresse.

Svenska kraftnäts synpunkter

Svenska kraftnät ställer sig bakom förslaget och kommer kunna samarbeta med MSB i frågor som rör transmissionsnätet, vilket är ett riksintresse för totalförsvarets civila delar.



Motivering

Ett tydligare nationellt ställningstagande skapar klarhet för kommunernas planering och underlättar avvägningar mellan klimatanpassning och bevarande av riksintressen.

Ledningsrätt och markåtkomst – skydd för befintlig infrastruktur - kap. 8.3

Utredningen föreslår att ledningsrättslagen (1973:1144) utvidgas till att även omfatta klimatanpassningsåtgärder. Detta kan underlätta genomförandet av nödvändiga skyddsåtgärder i ett förändrat klimat.

Utredningens förslag: Ledningsrätt ska kunna upplåtas även för diken och andra avloppsanordningar (öppna avloppsanordningar) för bortledning av dagvatten som ingår i en allmän va-anläggning.

Svenska kraftnäts synpunkter

Svenska kraftnät framhåller att en utvidgning av ledningsrätten är positiv, men understryker behovet av tydliga regler för att skydda transmissionsnätet mot negativa konsekvenser. En utvidgning riskerar att skapa konflikter om markanvändning där det redan finns transmissionsnätanläggningar. Dessa anläggningar är klassade som riksintressen, ofta med säkerhetskänslig verksamhet, och kräver särskilt skydd mot intrång. Det är avgörande att transmissionsnätanläggningarna inte påverkas negativt av andra aktörers rättigheter. Svenska kraftnät ser gärna att det införs en prioriteringsordning eller ett krav på samråd vid överlappande markanspråk. Förtydliga i lagen att befintlig infrastruktur inte får inskränkas utan särskild prövning.

Motivering

Transmissionsnätanläggningar är avgörande för elförsörjningen och totalförsvaret. För att säkra driftssäkerhet och skydd mot intrång måste lagstiftningen tydligt värna befintlig infrastruktur vid nya anspråk, särskilt eftersom transmissionsnätanläggningar är klassade som riksintressen samt ofta bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

Planeringskrav och kommunal samordning – behov av nationell samverkan – kap.8.6

Utredningen föreslår att kommunerna ska redovisa klimatrisker och åtgärder i sina översiktsplaner. Detta stärker den lokala planeringen för att möta klimatförändringar. Förslaget saknar krav på samverkan med nationella



infrastruktursägare, trots att kommunala beslut kan få stor påverkan på exempelvis transmissionsnätet. Äldre detaljplaner kan komma att upphävas utan att konsekvenserna för nationellt viktig infrastruktur analyseras.

Svenska kraftnäts synpunkter

Svenska kraftnät ser positivt på att klimatrisker inkluderas i översiktsplaner men understryker att nationella riksintressen, särskilt transmissionsnätet, måste beaktas genom krav på samråd och konsekvensanalys. Myndigheten föreslår därför att det införs krav på att kommunerna samråder med transmissionsnätsägare vid översiktsplanering. Säkerställ att äldre detaljplaner inte upphävs utan analys av påverkan på nationell infrastruktur.

Motivering

Transmissionsnätet är ett gränsöverskridande system och en central del av elförsörjningen. Långsiktig planering kräver att lokala beslut harmoniseras med nationella behov. Utan samverkan riskerar viktiga investeringar i elinfrastrukturen att försvåras.

Tillfälligt marktillträde – risk för intrång och driftstörningar – kap.8.2

Utredningen föreslår utökade möjligheter till tillfälligt marktillträde för att snabbt kunna vidta åtgärder vid akuta behov, exempelvis efter naturhändelser. Detta kan bidra till att risker undanröjs och samhällsviktig infrastruktur återställs snabbare.

Svenska kraftnäts synpunkter

Svenska kraftnät ser värdet av tillfälligt marktillträde vid akuta behov men framhåller vikten av särskilda skyddsregler och säkerhetsbedömning för att värna transmissionsnätets funktion. Det finns en risk att tillträde ges till mark där transmissionsnätetsanläggningar är belägna. Oplanerat eller obehörigt intrång kan äventyra säkerheten, leda till driftstörningar och minska redundansen i elsystemet. Myndigheten föreslår att det införs undantag eller särskilda skyddsregler för områden där samhällsviktig infrastruktur finns. Ställ krav på samråd och säkerhetsbedömning innan tillträde beviljas.

Motivering

Transmissionsnätetsanläggningar är riksintressen och säkerhetsskyddsklassade. För att säkerställa driftsäkerhet och förhindra risker måste tillfälliga tillstånd utformas så att de inte innebär intrång i eller hot mot samhällsviktig infrastruktur.



Bestämmelser om dammsäkerhet för skyddsvallar bör ses över –kap.12.2.1

Utredningen bedömer att reglerna för dammsäkerhet är inte ändamålsenliga för vallar som ska skydda mot översvämningar från vattendrag och skyfall. Bestämmelserna om dammsäkerhet i 11 kap. 24–26 §§ miljöbalken gör ingen skillnad på dammar som permanent dämmer upp en vattenvolym – typiskt sett kraftverksdammar tvärs ett vattendrag – och översvämningsskydd som endast vid särskilda händelser kommer att utsättas för vattentryck – typiskt sett en vall längs ett vattendrag.

Svenska kraftnäts synpunkter

Svenska kraftnät välkomnar fokus på dammsäkerhet men betonar att klimatanpassningsfrågan för elförsörjningen är bredare än så. Myndigheten ser behov av nya riktlinjer för översvämningsskydd och rekommenderar att internationella standarder används som vägledning. Svenska kraftnät instämmer i att reglerna för dammsäkerhet inte är ändamålsenliga för vallar som ska skydda mot översvämningar från vattendrag och skyfall. Svenska kraftnät ser precis som utredningen behov av att frågan blir föremål för ytterligare utredning. Svenska kraftnät vill förtydliga att de tekniska riktlinjer som finns på området dammsäkerhet har tagits fram av Energiföretagen Sverige för vattenkraftindustrin och av Svemin för gruvindustrin. Motsvarande tekniska riktlinjer för utformning av dammar/vallar som nyttjas som översvämningsskydd i andra sammanhang saknas och Svenska kraftnät bedömer att branschriktlinjerna för dammsäkerhet endast i vissa delar bör tillämpas för denna typ av anläggningar. Internationella tekniska riktlinjer och standarder för översvämningsskydd kan ge bättre ledning för verksamhetsutövaren.

Motivering

Anpassade regler för skyddsvallar är avgörande för ett fungerande översvämningsskydd.



Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Per Eckemark efter föredragning av klimatanpassningsspecialist Lina M. Eriksson. I ärendets handläggning har även enhetschef Karin Ringnér deltagit, samt avdelningschef Erik Nordman och t.f. divisionschef Karin Edin.

Sundbyberg, dag som ovan

Per Eckemark

Lina M. Eriksson